



Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ :

## لجنة شراء لوازم والخدمات الاستشارية (فرعية)

## عطاء فرعى

## (استدراج عروض)

( توريد وتركيب وتشغيل وتدريب اجهزة شحن سيارات ولوازمها ) (للمرة الثالثة)

رقم العطاء : 2024/08

التاريخ : 2024/7/15

فاكس 032179033 هاتف (03/2179000)

إلى السيد / السادة .....

أرجو تقديم أسعاركم للمواد المبينة أدناه وإعادة هذه المناقصة بالظرف المختوم إلى لجنة شراء لوازم والخدمات الاستشارية (فرعية) في مكاتب الجامعة في معان .

وأقبلوا الاحترام ، ،

رئيس لجنة شراء لوازم والخدمات الاستشارية (فرعية)



الرقم	اسم المادة ومواصفاتها	الكمية	الوحدة	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي	المورِّد أو الماركة	المنشأ
-1	شاحن سريع (DC 60 KW)	1	عدد				
-2	شاحن بطيني (AC 11 KW)	7	عدد				
3	بطاقات تحكم (RFID)	200	عدد				
حسب الاعداد والوصف المرفق / او ما يعادل ويكافئ حتى لو اختلفت اعداد الكميات الاساسية اعلاه							
المجموع							

أتعهد والتزم بكافة شروط العامة والخاصة المناقصة المرفقة والمعلن عنها على الموقع الإلكتروني للجامعة .

العنوان : .....

مدة التسليم .....

اسم المنافق أو الشركة .....

أو المؤسسة .....

مكان التسليم .....

هاتف رقم ..... فاكس رقم .....

الخاتم الرسمي والتوفيق .....

\*\*\* يعتبر المنافق مطلاً ضمناً على نظام المشتريات (8) لسنة 2022 الحكومية وتعديلاته وتعليماته ونسخته الموجودة على الصفحة الإلكترونية للعطاءات

\*\*\* آخر موعد لاستقبال العروض الساعة (2) مساء يوم الاثنين الموافق 29/7/2024

\*\*\* يتم فتح العروض يوم الثلاثاء الموافق 30/7/2024 الساعة (11.30) ظهراً وفي حال تعذر فتحها في الموعد المقرر يتم الإعلان عن الموعد الجديد في صفحة العطاءات على موقع الجامعة

[الكتروني](http://ahu.edu.jo/TenderAr.aspx)

\*\*\*\* تتفق شروط دعوة المناقصة العامة

<http://ahu.edu.jo/TenderAr.aspx>

\*\*\* يعلن عن الاحالة المبدئية للعطاء واي تفاصيل أخرى في صفحة العطاءات على موقع الجامعة الإلكتروني

### Option No.1: AC charger

Power	11 KW
Rated input voltage	380Vac/ 400 Vac/ 415Vac
Output voltage	400 Vac
Frequency	50 Hz
Interface (charging protocol)	single gun (the type to be determinedType2\GBT)
User interface	Wi-Fi, 4G, LED indicator
Communication protocol	OCCP 1.6 J
Protection degree	IP54, IK07 minimum
Operation temperature	-30°C to 50°C
Certification	CE\UKCA
Installation	Wall mounted or stand
Authorization	RFID Card, App controlled
Electrical Protection	Over current, Residual current, surge, Over/under voltage, over\under frequency, over temperature frequency
Warranty	2 years



## Option No.2: DC Charger (Fast Charging)

Power	15/20/30/40/60 KW
Rated input voltage	380Vac/ 400 Vac/ 415Vac
Output Voltage range	200-1000 V
Input Frequency	50 Hz, Range: 45Hz to 60Hz
Power Factor	≥0.99
Interface (charging protocol)	single gun (the type to be determined CCS2\GBT)
Communication\user interface	Wi-Fi, 4G, LED indicator, LCD
Communication protocol	OCCP 1.6 J
Protection degree	IP54, IK07 minimum
Operation temperature	-30°C to 50°C
Certification	CE\UKCA
Installation	Wall mounted or stand
Authorization	RFID Card, App controlled
Electrical Protection	Over current, Residual current, surge, Over/under voltage, over\under frequency, over temperature frequency
Warranty	2 years

